



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.00341/21

Серия **RU** № **0347184**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», место нахождения 143903, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, регистрационный номер RA.RU.10ЧС13 от 04.05.2015, телефон +7 495 524 8181, +7 495 524 8193, адрес электронной почты pojtest@vniipo.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РУССКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА»,

место нахождения 143532, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ИСТРИНСКИЙ РАЙОН, ГОРОД ДЕДОВСК, УЛИЦА 1-Я ВОЛОКОЛАМСКАЯ, ДОМ 74А, ОФИС 26/ПОМЕЩЕНИЕ2, ОГРН 1077746290710, телефон +7 495 280 01 26, e-mail: info@1rdc.ru, адрес места осуществления деятельности 141504, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СОЛНЕЧНОГОРСК, УЛ. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, СТРОЕНИЕ 10

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РУССКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА»,

место нахождения 143532, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ИСТРИНСКИЙ РАЙОН, ГОРОД ДЕДОВСК, УЛИЦА 1-Я ВОЛОКОЛАМСКАЯ, ДОМ 74А, ОФИС 26/ПОМЕЩЕНИЕ2, ОГРН 1077746290710, телефон +7 495 280 01 26, e-mail: info@1rdc.ru, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции 141504, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СОЛНЕЧНОГОРСК, УЛ. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, СТРОЕНИЕ 10

ПРОДУКЦИЯ Двери противопожарные деревянные звукоизоляционные двупольные типа ДПГ-4-КД/Д(М)-БзВ-Е130/-дБ глухие и типа ДПО-4-КД/Д(М)-БзВ-Е130/-дБ с остеклением менее 25% от площади дверного проема в свету (светопрозрачное заполнение дверей - стекло огнестойкое марки «СПМ»-E1W 30, выпускаемое по ТУ 5924-002-51114857-01, толщиной (16 ± 0,6) мм производства ООО «ПТИИЦ СТ»), с толщиной полотна не менее 45 мм, габаритные размеры: высота - от 1800 до 3000 мм, ширина - от 1200 до 2100 мм, выпускаемые по ТУ 5361-009-99078208-2018 «Двери противопожарные деревянные звукоизоляционные Е1С30 тип ДПГ-4-Е130/-дБ, тип ДПО-4-Е130/-дБ, тип ДПГ-5-Е130/дБ, тип ДПО-5-Е130/-дБ. Технические условия»
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 4418 20 800 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол о сертификационных испытаниях № 1203-3.2-ОС-2021 выдан 03.11.2021 испытательной лабораторией ИЛ НИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России, ТРПБ.RU.ИИ02. Акт о результатах анализа состояния производства № 15689/15690/15697 от 15.02.2021 ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.10ЧС13.
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость» предел огнестойкости EI 30. Гарантийный срок - 24 месяца со дня отгрузки дверных блоков. Эксплуатация дверей внутри помещений, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре воздуха не ниже +15 °С и не выше +35 °С, относительной влажностью воздуха от 30 до 60%, с соблюдением равновесной влажности элементов дверей в диапазоне от 10 до 14%. Срок службы - 10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 08.11.2021 ПО 08.11.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Мизина Елена Николаевна (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Бородаенко Екатерина Михайловна (Ф.И.О.)

