



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU.C-RU.ЧС13.В.00188/21

Серия **RU** № **0290386**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», место нахождения 143903, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, регистрационный номер RA.RU.10ЧС13 от 04.05.2015, телефон +7 495 5248181, +7 495 5248193, +7 495 5249862, адрес электронной почты pojtest@vniipo.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РУССКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА»,

место нахождения 143532, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ИСТРИНСКИЙ РАЙОН, ГОРОД ДЕДОВСК, УЛИЦА 1-Я ВОЛОКОЛАМСКАЯ, ДОМ 74А, ОФИС 26/ПОМЕЩЕНИЕ 2, адрес места осуществления деятельности 141504, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СОЛНЕЧНОГОРСК, УЛ. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, СТРОЕНИЕ 10, ОГРН 1077746290710, телефон +7 495 280 01 26, e-mail: info@1rdc.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РУССКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА»,

место нахождения 143532, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ИСТРИНСКИЙ РАЙОН, ГОРОД ДЕДОВСК, УЛИЦА 1-Я ВОЛОКОЛАМСКАЯ, ДОМ 74А, ОФИС 26/ПОМЕЩЕНИЕ 2, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции 141504, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СОЛНЕЧНОГОРСК, УЛ. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, СТРОЕНИЕ 10, ОГРН 1077746290710, телефон +7 495 280 01 26, e-mail: info@1rdc.ru

ПРОДУКЦИЯ

Двери противопожарные деревянные звукоизоляционные однопольные типа ДПГ-4-КД/Д(М)-БзВ-Е130/-ДБ глухие и типа ДПО-4-КД/Д(М)-БзВ-Е130/-ДБ с остеклением менее 25% от площади дверного проема в свету (светопрозрачное заполнение дверей - стекло огнестойкое марки «СПМ»-E1W 30, выпускаемое по ТУ 5924-002-51114887-01, толщиной $(16 \pm 0,6)$ мм производства ООО «ПТИИЦ СТ»), с толщиной полотна не менее 45 мм, габаритные размеры: высота - от 1800 до 3000 мм, ширина - от 700 до 1300 мм, выпускаемые по ТУ 5361-009-99078208-2018 «Двери противопожарные деревянные звукоизоляционные E1S30 тип ДПГ-4-Е130/-ДБ, тип ДПО-4-Е130/-ДБ, тип ДПГ-5-Е130/ДБ, тип ДПО-5-Е130/-ДБ. Технические условия»
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 4418 20 800 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол о сертификационных испытаниях № 1098-3.2-ОС-2021 выдан 12.07.2021 испытательной лабораторией ИЛ НИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России, ТРПБ.RU.ИНО2.
Акт о результатах анализа состояния производства № 15689/15690/15697 от 15.02.2021 ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.10ЧС13.
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость» предел огнестойкости EI 30. Гарантийный срок - 24 месяца со дня отгрузки дверных блоков. Эксплуатация дверей внутри помещений, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре воздуха не ниже +15°С и не выше +35°С, относительной влажностью воздуха от 30% до 60%, с соблюдением равновесной влажности элементов дверей в диапазоне от 10 до 14%. Срок службы - 10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 13.07.2021 ПО 13.07.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Мизина Елена Николаевна
(подпись)

Сагирова Юлия Сергеевна
(подпись)



Мизина Елена Николаевна (Ф.И.О.)

Сагирова Юлия Сергеевна (Ф.И.О.)