



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.00123/21

Серия **RU** № **0290320**

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», место нахождения 143903, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, регистрационный номер RA.RU.10ЧС13 от 04.05.2015, телефон/факс +7 495 5298561, +7 495 5298411, +7 495 5249862, адрес электронной почты pojtest@mail.ru

### ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РУССКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА»,

место нахождения 143532, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ИСТРИНСКИЙ РАЙОН, ГОРОД ДЕДОВСК, УЛИЦА 1-Я ВОЛОКОЛАМСКАЯ, ДОМ 74А, ОФИС 26/ПОМЕЩЕНИЕ2, адрес места осуществления деятельности 141504, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, Г. СОЛНЕЧНОГОРСК, УЛ. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, СТРОЕНИЕ 10, ОГРН 1077746290710, телефон +7 495 280 01 26, e-mail: info@1rdc.ru

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РУССКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА»,

место нахождения 143532, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ИСТРИНСКИЙ РАЙОН, ГОРОД ДЕДОВСК, УЛИЦА 1-Я ВОЛОКОЛАМСКАЯ, ДОМ 74А, ОФИС 26/ПОМЕЩЕНИЕ2, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции 141504, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, Г. СОЛНЕЧНОГОРСК, УЛ. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, СТРОЕНИЕ 10, ОГРН 1077746290710, телефон +7 495 280 01 26, e-mail: info@1rdc.ru

### ПРОДУКЦИЯ

Двери противопожарные деревянные звукоизоляционные типа ДПГ-5-КД/Д-ПВТН-Е130/-дБ/ДПГ-5-КД/Д/АЛ-БзВ-Е130/-дБ однопольные глухие, с толщиной полотна не менее 56 мм, габаритные размеры: высота - от 1800 до 3000 мм, ширина - от 700 до 1300 мм, выпускаемые по ТУ 5361-009-99078208-2018 «Двери противопожарные деревянные звукоизоляционные Е130 тип ДПГ-4-Е130/-дБ, тип ДПО-4-Е130/-дБ, тип ДПГ-5-Е130/дБ, тип ДПО-5-Е130/-дБ. Технические условия» Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 4418 20 800 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Отчет о сертификационных испытаниях № 1036-3.2-ОС-2021 выдан 18.05.2021 испытательной лабораторией ИЛ НИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России, ТРПБ.RU.ИИ02. Акт о результатах анализа состояния производства № 15689/15690/15697 от 15.02.2021 ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.10ЧС13. Схема сертификации: 1с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость» предел огнестойкости EI 30. Гарантийный срок - 24 месяца со дня отгрузки дверных блоков. Эксплуатация дверей внутри помещений, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре воздуха не ниже +15 °С и не выше +35 °С, относительной влажностью воздуха от 30% до 60%, с соблюдением равновесной влажности элементов дверей в диапазоне от 10 до 14%. Срок службы - 10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 19.05.2021 ПО 19.05.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Мизина Елена Николаевна

(Ф.И.О.)

Бородаенко Екатерина Михайловна

(Ф.И.О.)